

Отметка о размещении (15.08.2023 г., № 31230061000207274471) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий,



QR-код

Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры – не требуется



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Главное  
управление МЧС России по Белгородской области**

308000, г. Белгород, проспект Славы, д. 102, тел. (4722) 32-43-00

(место принятия решения)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу  
г. Белгород управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Белгородской области**

308009, г. Белгород, Белгородский проспект, д. 82а тел. (4722) 27-44-97

**Решение о проведении внеплановой выездной проверки**

(плановой/внеплановой)

от "15" августа 2023 г., 15 час. 00 мин. № 2308/111-31/98-В/РВП

**1. Решение принято** начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Белгородской области (главного государственного инспектора Белгородской области по пожарному надзору) Скуратовым Николаем Владимировичем

(указывается наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (заместителя руководителя) контрольного (надзорного) органа или иного должностного лица контрольного (надзорного) органа, уполномоченного в соответствии с положением о виде государственного контроля (надзора), муниципального контроля, положением о лицензировании вида деятельности (далее - положение о виде контроля) на принятие решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Решение принято на основании** пункта 3 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

(указывается пункт части 1 или часть 3 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации")

**В связи с** исполнением протокола оперативного совещания Совета Безопасности Российской Федерации от 13.07.2023 г. по вопросу «О дополнительных мерах по обеспечению общественно-политической стабильности, в том числе на территориях новых субъектов Российской Федерации, в период подготовки и проведения единого дня голосования в 2023 году», утвержденного Президентом Российской Федерации от 19.07.2023 г.



1) для пункта 1 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации":

1.1) сведения о причинении вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение сведений, охраняемые законом ценности);

1.2) сведения об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение сведений, обоснование наличия угрозы причинения вреда (ущерба), охраняемые законом ценности);

1.3) соответствие объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонение объекта контроля от таких параметров (источник сведений, изложение сведений, ссылка на утвержденные индикаторы риска нарушения обязательных требований);

(при изложении источников сведений персональные данные граждан, направивших обращения (заявления) в контрольный (надзорный) орган, не приводятся);

2) для пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации":

ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий, содержащиеся в нем сведения о выездной проверке;

3) для пункта 3 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации":

3.1) ссылка на поручение Президента Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения Президента Российской Федерации (при наличии);

3.2) ссылка на поручение Председателя Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения Председателя Правительства Российской Федерации (при наличии);

3.3) ссылка на поручение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации (при наличии);

4) для пункта 4 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации":

ссылка на требование прокурора о проведении выездной проверки в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

5) для пункта 5 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации":

ссылка на решение контрольного (надзорного) органа об устранении выявленных нарушений обязательных требований, ссылка на наступление срока его исполнения;

6) для пункта 6 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации":

ссылка на утвержденную программу проверок и указанное в ней событие, наступление которого влечет проведение выездной проверки).

7) для части 3 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации":

поступившая от контролируемого лица информация об устранении нарушений обязательных требований, выявленных в рамках процедур периодического подтверждения соответствия (компетентности), осуществляемых в рамках разрешительных режимов, предусматривающих бессрочный характер действия соответствующих разрешений

---

### **3. Выездная проверка проводится в рамках федерального государственного пожарного надзора (006)**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

#### **4. Для проведения выездной проверки уполномочены:**

- 1) Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Белгородской области Скуратов Николай Владимирович
- 2) Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Белгородской области Марченко Олеся Александровна
- 3) Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Белгородской области Тимонова Юлия Геннадьевна
- 4) Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Белгородской области Шурыкин Кирилл Олегович

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки)

---

#### **5. К проведению выездной проверки привлекаются: специалисты: не привлекались**



эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

**6. Выездная проверка проводится в отношении:** помещения(-ий) участковой избирательной комиссии № 181 в здании МБУДО "Белогорье"

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля):

- 1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);
- 2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования;
- 3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении (и) или пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты).

**7. Выездная проверка проводится по адресу (местоположению):** 308001, Белгородская область, город Белгород, Индустриальная ул., д.85а

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится выездная проверка)

**8. Контролируемое лицо:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "БЕЛОГОРЬЕ" Г. БЕЛГОРОДА (ИНН 3123085803, ОГРН 1023101654685, адрес: 308001, Белгородская область, г. Белгород, ул. Индустриальная, д.85а

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится выездная проверка)

**9. При проведении выездной проверки совершаются следующие контрольные (надзорные) действия:**

- 1) осмотр;
- 2) опрос;
- 3) получение письменных объяснений;
- 4) истребование документов;
- 5) инструментальное обследование;

(указываются контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

**10. Предметом выездной проверки является:**

1) Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статьи 1, 2, 4-6, главы 14-20, 22, 26, 30, 31, таблицы 12-25, 27-30 нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности, национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (согласно техническому регулированию в области пожарной безопасности, установленному ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (все пункты);

2) Постановление Правительства Российской Федерации от 22.07.2020 г. N 1084 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска» (пункты 5 – 8);

3) Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;  
Федеральный закон "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 № 69-ФЗ статьи 20, 21, 25;



4) Приказ МЧС России от 18.06.2003 № 315 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03).

(указываются: (соблюдение обязательных требований/соблюдение требований/исполнение решений):

- 1) ссылки на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, соблюдение которых является предметом выездной проверки;
- 2) ссылки на разрешительные документы и содержащиеся в них требования, соблюдение (реализация) которых является предметом выездной проверки;
- 3) ссылки на документы, исполнение которых является необходимым в соответствии с законодательством Российской Федерации, и содержащиеся в них требования, соблюдение которых является предметом выездной проверки;
- 4) ссылки на ранее принятые по результатам контрольных (надзорных) мероприятий решения, исполнение которых является предметом выездной проверки).

**11. При проведении выездной проверки применяются следующие проверочные листы:**

не применяются

(указываются проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применяется не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих, либо указывается, что проверочные листы не применяются)

**12. Выездная проверка проводится в следующие сроки:**

с "18" августа 2023 г., 09 час. 00 мин.  
по "31" августа 2023 г., 16 час. 00 мин.

(указываются дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс) начала выездной проверки, ранее наступления которых проверка не может быть начата, а также дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс), до наступления которых выездная проверка должна быть закончена, если не будет принято решение о приостановлении проведения выездной проверки)

**Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составляет не более: десяти (10) рабочих дней, тридцати девяти (80) часов.**

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществляется непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом)

**13. В целях проведения выездной проверки контролируемому лицу необходимо представить следующие документы:**

- разделы (подразделы) проектной документации на объекты капитального строительства производственного и непроизводственного назначения, а именно:
  - раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».
- распорядительные документы о назначении на должность руководителя; о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объекта надзора, их должностные инструкции;
- сведения о прохождении обучения по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности;
- техническая документация, связанная с вопросами водоснабжения (акты, протоколы проверки внутреннего и наружного противопожарного водопровода на водоотдачу);
- сертификаты пожарной безопасности на продукцию (материалы), подлежащую обязательной сертификации в области пожарной безопасности (пожарные шкафы, рукава, огнетушители, противопожарные двери, огнезащитные составы и т.д.);
- техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем, договор на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара и противопожарной защиты (акты проведения опробования систем автоматической противопожарной защиты);
- инструкция о мерах пожарной безопасности;
- документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов (в случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений);
- регламент технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, утверждаемый руководителем организации;



- журнал проведения инструктажей по пожарной безопасности;
- журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;
- специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержание комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (при наличии);
- отчет по результатам расчета по оценке пожарного риска (при наличии);
- заключение независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной безопасности) (при наличии);
- декларация пожарной безопасности (при наличии).

(указываются контролируемые лица (гражданин, организация) и перечень документов, представление которых необходимо для проведения выездной проверки)

#### 14. Указание иных сведений:

(указываются иные сведения, предусмотренные положением о виде контроля).

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу г. Белгород (главный государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору) Скуратов Н.В.

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, принявшего решение о проведении выездной проверки)

(подпись)

Тимонова Юлия Геннадьевна – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу г. Белгород (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору), телефон: 8-(4722)-27-44-97, e-mail: starowaj@yandex.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемого лица или его представителя с решением о проведении выездной проверки 15.08.2023 ✓

МАМАЮН А.И.

(подпись)

Отметка о направлении решения в электронном виде (e-mail: \_\_\_\_\_), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 года в «\_\_\_» часов «\_\_\_» минут

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:





Отметка о размещении (15.08.2023 г., учетный номер 31230061000207274471) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Главное  
управление МЧС России по Белгородской области**

308000, г. Белгород, проспект Славы, д. 102, тел. (4722) 32-43-00

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу  
г. Белгород управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Белгородской области**

308009, г. Белгород, Белгородский проспект, д. 82а тел. (4722) 27-44-97

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

от "24" августа 2023 г., 11 час. 00 мин. N 2308/111-31/98-В /АВП

(дата и время составления акта)

Белгородская область, г. Белгород, п-кт Белгородский, 82а.

(место составления акта)

Акт внеплановой выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением от 15.08.2023г. № 2308/111-31/98-В/РВП начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу г. Белгород управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Белгородской области Скуратовым Николаем Владимировичем (КНМ 31230061000207274471)

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).



2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного пожарного надзора (006)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Тимоновой Юлией Геннадьевной, инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу г. Белгород.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:  
специалисты: не привлекались.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации): не привлекались.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: помещения(-ий) участковой избирательной комиссии № 181 в здании МБУДО "Белогорье"

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 308001, Белгородская область, город Белгород, Индустриальная ул., д.85а

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

**7. Контролируемое лицо:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "БЕЛОГОРЬЕ" Г. БЕЛГОРОДА (ИНН 3123085803, ОГРН 1023101654685, адрес: 308001, Белгородская область, г. Белгород, ул. Индустриальная, д.85а

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "24" августа 2023г., с 09 час. 00 мин.

по "24" августа 2023г., до 11 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...  
не приостанавливалась

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)



Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:  
1 рабочий день (2 ч. 00 мин.)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр (за исключением жилых помещений в жилых домах);

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "24" августа 2023г., с 09 час. 00 мин.

по "24" августа 2023г., до 11 час. 00 мин.

по месту расположения объекта: 308001, Белгородская область, г. Белгород, ул. Индустриальная, д.85а

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 24.08.2023г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) опрос;

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

с "24" августа 2023г., с 09 час. 00 мин.

по "24" августа 2023г., до 11 час. 00 мин.

по месту расположения объекта: 308001, Белгородская область, г. Белгород, ул. Индустриальная, д.85а

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

3) истребование документов;

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "24" августа 2023г., с 09 час. 00 мин.

по "24" августа 2023г., до 11 час. 00 мин.

по месту расположения объекта: 308001, Белгородская область, г. Белгород, ул. Индустриальная, д.85а

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- распорядительные документы о назначении на должность руководителя; о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объекта надзора, их должностные инструкции;
- сведения о прохождении обучения по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности;
- техническая документация, связанная с вопросами водоснабжения (акты, протоколы проверки)



внутреннего и наружного противопожарного водопровода на водоотдачу);

- сертификаты пожарной безопасности на продукцию (материалы), подлежащую обязательной сертификации в области пожарной безопасности (пожарные шкафы, рукава, огнетушители, противопожарные двери, огнезащитные составы и т.д.);
- инструкция о мерах пожарной безопасности;
- журнал проведения инструктажей по пожарной безопасности;
- журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;
- декларация пожарной безопасности (при наличии).


(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено, что нарушения обязательных требований не выявлено.

Протокол осмотра от 24.08.2023г.

Инспектор отдела надзорной деятельности  
и профилактической работы по городскому округу г. Белгород  
Тимонова Ю.Г.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя  
группы инспекторов), проводившего выездную проверку)




(подпись)

Тимонова Юлия Геннадьевна – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу г. Белгород (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору), телефон: 8-(4722)-27-44-97, e-mail: starowaj@yandex.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом о проведении контрольного (надзорного) мероприятия ознакомлен (а):

 Мамедова А.И.  
Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта \_\_\_\_\_, в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

<\*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.





Отметка о размещении (15.08.2023 г. 31230061000207274471) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий,



QR-код



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Белгородской области**

308000, г. Белгород, проспект Славы, д. 102, тел. (4722) 32-43-00

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу  
г. Белгород управления надзорной деятельности и профилактической работы**

**Главного управления МЧС России по Белгородской области**

308009, г. Белгород, Белгородский проспект, д. 82а тел. (4722) 27-44-97

## ПРОТОКОЛ ОСМОТРА

г. Белгород, ул. Индустриальная, д.85а

(место составления)

« 24 » августа 2023 г.

(дата окончания проведения осмотра)

Осмотр начат с 09 ч 00 мин. «24» августа 2023 г.

Осмотр закончен с 11 ч 00 мин. «24» августа 2023 г.

(указываются дата и время каждого из посещений объекта (помещений) контролируемого лица)

Инспектор отдела надзорной деятельности  
и профилактической работы по городскому округу г. Белгород

Тимонова Юлия Геннадьевна

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов  
органа государственного пожарного надзора)

место проведения осмотра г. Белгород, ул. Индустриальная, д.85а

(адрес)

от контролируемого лица присутствуют:

Маматов А.И.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя контролируемого лица

(дата и номер доверенности либо иного документа, на основании которого представляются интересы) (\*в случае проведения осмотра в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом указанные графы не заполняются)

в ходе контрольного (надзорного) действия от контролируемого лица присутствовали:

(фамилии, имя, отчество (при наличии) представителей общероссийского народного фронта,

фамилия, инициалы Уполномоченного по защите прав предпринимателей

(\*в случае проведения осмотра в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом указанные графы не заполняются)

(фамилия, инициалы, должность, звание, номер свидетельства об аккредитации эксперта)



осмотром установлено: что нарушений обязательных требований не выявлено.

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись лица, проводившего осмотр)

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись контролируемого лица (представителя))

В ходе осмотра проводилась (-ись): -

\_\_\_\_\_ (фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

Протокол осмотра предъявлен для ознакомления контролируемому лицу (представителю), специалисту (эксперту) участвовавшему в осмотре. При этом, указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол замечания относительно зафиксированных нарушений.

Замечания участников осмотра о дополнении и уточнении протокола осмотра:

\_\_\_\_\_ Имеются (их описание)/не имеются

\_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы участника (ов), внесшего замечание, с указанием замечания либо неточности)

Директор МБУДО, Белгородье  
МАМАЮНА А.И.  
 \_\_\_\_\_  
 (должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Настоящий протокол составлен в соответствии с частью 3 статьи 76 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Инспектор отдела НД и ПР  
по городскому округу г. Белгород  
старший лейтенант внутренней службы  
Тимонова Ю.Г.

\_\_\_\_\_ (должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)